

D3_normativne podlage:

glej: https://www.zaps.si/index.php?m_id=ar62

6.2.17. Tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti

Zvezek 1 - Zdravstveni objekti (bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo)

Zvezek 2 - Bolnišnica

Zvezek 3 - Zdravstveni dom

Zvezek 4 - Zavod za zdravstveno varstvo

glej: <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn>

Uredba o zelenem javnem naročanju; Uradni list RS, št. 51/2017, 64/2019

Upoštevati je tudi: Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (UL RS 17/14 in 81/15).

ZDM je zavezanec po tej uredbi, morajo poskrbeti, da bodo vse novogradnje zgrajene po letu 2020 izpolnjevale pogoj energetske učinkovitosti. To pomeni, da je največja letna dovoljena poraba energije za ogrevanje objekta 25kW/m2a.

Za primerjavo - iz lanske energetske bilance izhajajo sledeče letne porabe energije za ogrevanje:

- ZP Tabor – 313 kW/m2a (ali 21,4 neto Eur/m2a) - to je najbolj energetske neučinkovita lokacija

- ZP Slivnica 32 kW/m2a (ali 3,7 neto Eur/m2a) – to je energetske najučinkovitejša lokacija