



ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 21. 3. 2024 izdaja

MESTNA OBČINA NOVO MESTO  
SEIDLOVA CESTA 1

8000 NOVO MESTO

MESTNA OBČINA NOVO MESTO	
Prejeto:	22-05-2024
Vred.:	Prih.:
Številka zadeve:	

### PROJEKTNE POGOJE št. 1483475

#### I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, št. 2/22

Izdelovalec projekta: NEAP DESIGN ARHITEKTURA TEHNOLOGIJA PRODUKTI D.O.O., DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI 2, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO

Objekt: Regionalno središče za zaščito, reševanje in pomoč (RSZRP) Novo mesto

Katastrska občina	Parcelne številke
1455 - BRŠLJIN	11/19, 16/7, 1054/18

#### II. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

##### Odjem

- Predvidena priključna moč: 55 kW
- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V
- Priključno mesto: v TP
- Transformatorska postaja TP BRŠLJIN SV2 1977 se napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV BRŠLJIN, SN izvod J20 KB 20KV LIVADA. Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).
- Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite.
- Predvideno leto priključitve: 2025
- Ostali tehnični pogoji za priključek:

Nov priključni vod - NA2XY-J 4x240+1,5 mm<sup>2</sup>, bo potekal iz transformatorske postaje Bršljin SV2 1977 (na parceli 16/7), podzemno, v zaščitni cevi fi 160 mm, do nove omarice P/U-PM3 (na parceli 16/7). Nova omarica naj bo postavljena na vedno dostopnem mestu in opremljena po tipizaciji Elektro Ljubljana.

- Ostali tehnični pogoji za distribucijski sistem:

Za priklop je potrebno pridobiti soglasje lastnika transformatorske postaje - Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.



Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na osnovi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) oziroma 42. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 121/21 in 189/21 – za proizvodne naprave na obnovljive vire energije) pridobiti soglasje za priključitev.

### III. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Ljubljana, 20. 5. 2024

Pripravil/-a:

Andraž Krivec

Poslano:

- MESTNA OBČINA NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO
- Arhiv 30-1/2024-19357

Direktor DE NOVO MESTO:

Anton Cugelj







**Elektro Ljubljana**

Elektro Ljubljana d. d.  
Slovenska cesta 56  
SI-1000 Ljubljana

Poština plačana pri pošti  
8101 Novo mesto



**MESTNA OBČINA  
NOVO MESTO**

Prejeto:	22 -05- 2024	Sig.z.: 2
Vred.:	Prih:	
Številka zadeve:		