

AFRONT zavod za prostorsko inovativnost
Barjanska cesta 16
1000 Ljubljana

Vaš znak:

Naš znak:
S207/25

Datum:
14. maj 2025

*Vlagatelj: AFRONT zavod za prostorsko inovativnost, Barjanska cesta 16, 1000 Ljubljana
Investitor: MOL-Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana*

V zvezi z vašo vlogo z dne 12.05.2025 in po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006, izdajamo **naslednje pogoje**, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne naloge za objekt:

**ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA VHODNI KOMPLEKS IN ŽIVA OGRAJA V ZOO
LJUBLJANA – pridobitev preliminarne smernic
k.o. 2682 Brdo**

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse morebitne prikllope, odklope ter prestavitve elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen koncesionar javne razsvetljave.
3. Vse morebitne novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem (potrben je načrt razsvetljave).
4. Vse nove javne površine, ki so predmet urejanj je potrebno opremiti z javno razsvetljavo.
5. Za javno razsvetljavo je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo, v kateri je potrebno upoštevati:
 - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
 - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
 - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
 - tipizacijo opreme za območje MOL
 - opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
 - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
 - razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemi javne razsvetljave
 - energetska učinkovitost razsvetljave
 - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo

Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji je kontaktna oseba Nina Napret (01/58-63-600 ali soglasja@jr-lj.si).

Opomba:

Potek naših napeljav je razviden iz priloge.

Priloge:

- 2x

Lep pozdrav!

Pripravila:

Nina Napret uni.dipl.prav.



Izvršni direktor:
David Šket


A handwritten signature in blue ink, likely belonging to David Šket.



IZRIS IZ KATASTRA

Ljubljana (LJ)

1 : 1800



Datum: 14.05.2025

Merilo 1 : 1800

Ljubljana

JRRL

Javna razsvetljava d.d.
Litjska cesta 263
1000 Ljubljana

Naslov: k.o. 2682 Brdo

LEGENDA

	Cevi		JR Trafo postaje		JR Jaški
	Podzemni		JR Prižigališča		JR Svetilke
	Nadzemni		JR Nosilci		Krmilna omarica



