

**PETROL**

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
 Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana  
 tel.: 01 47 14 234  
 www.petrol.si

Naš znak: DOM-S5253/25-B.Zupančič  
 Datum: 28.07.2025

**OBRAT d.o.o.**  
 Janežičeva cesta 3  
 1000 Ljubljana

## PROJEKTNI POGOJI

za objekt: Center za zaščito in reševanje Domžale  
 investitor: Občina Domžale  
 parc. št.: 1411/2, 1411/1 kat. občina: Dob

PETROL d.d. (kot koncesionar za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v občini Domžale) izdaja sledeče Projektne pogoje:

- Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeni objekt je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
- Vse potrebne prestavitve obstoječih vodov oziroma naprav bremenijo investitorja. Investitorja bremene tudi stroški, ki bi nastali na plinovodu zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali kasnejšem vzdrževanju.
- **Objekt se lahko priključi na obstoječe omrežje zemeljskega plina.**
- **Plin se lahko uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in hlajenje.**
- Od upravljalca plinovoda je potrebno pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam. Vlogi za Mnenje k projektnim rešitvam mora investitor priložiti DGD dokumentacijo.

Posebni pogoji:

- obratovalni tlak je 1 bar (nadtlak),
- regulator tlaka 1 bar/100 mbar oz. 1 bar/22 mbar mora biti nameščen v zunanji omarici z glavno plinsko zaporno pipo, plinomer pa znotraj objekta,
- plinomer in regulator tlaka dobavi koncesionar,
- projekt mora biti izdelan v skladu z zahtevami DVGW G 459 in TRGI G 600 ter Tehničnimi zahtevami Petrol-a,
- potrebno je upoštevati **obstoječe plinovodno omrežje.**

Ti Projektni pogoji veljajo **eno leto** od dneva izdaje.

Postopek vodil:  
 Boštjan Zupančič

**PETROL**

153

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50